



Magistrát města České Budějovice

odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1



digitálně podepsal:
Mika Svatopluk Ing.
14.10.2019 10:50
cert: PostSignum Qualified CA 3
sn: 4F B0 DA

Hk

Magistrát města České Budějovice

odbor ochrany životního prostředí

Nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz/>

Krajský úřad-Jihočeský kraj

OZZL - OOPK

U Zimního stadionu 1952/2

České Budějovice

Sp.zn.:OOZP/12229/2019/Bl

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

Čj:OOZP/12229-2/2019/Bl

L.Blechová

386 801 104

blechoval@c-budejovice.cz

2019-10-14

Vyjádření ke správnímu řízení ve věci povolení kácení 25 akátů bílých rostoucích mimo les na hrázi rybníka Kačer, na pozemcích p.č. 1086 a p.č. 964/1 v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic, vaše č.j. KUJCK 114862/2019 OZZL/Hk.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad dle usnesení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), obdržel dne 10.10.2019 vaši žádost o vyjádření ke správnímu řízení ve věci povolení kácení 25 akátů bílých rostoucích mimo les na hrázi rybníka Kačer, na pozemcích p.č. 1086 a p.č. 964/1 v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic. K žádosti vodoprávní úřad sděluje:

Hráz rybníka je stavba definovaná v § 55 odst. (1) písm. a) vodního zákona. Vlastník vodního díla je povinen udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Jednou z povinností je odstraňovat náletové dřeviny, dřeviny přestárlé, poškozené, nakloněné, zejména v případě, kdy mohou poškozovat stabilitu hráze, opevnění a funkční objekty. Odstranění akátů, které jsou na koruně hráze a na vzdušné straně hráze ve velkém množství, je z hlediska bezpečnosti stavby hráze žádoucí a vodoprávní úřad nemá k tomuto zásahu připomínky. Údržba tělesa hráze, odstraňování nežádoucích porostů je povinnost vlastníka daná zákonem, není proto ke správnímu řízení ve věci povolení kácení nutné závazné stanovisko v souladu s § 104 vodního zákona.

K nové výsadbě 5 ks dubů letních na hrázi upozorňujeme:

- Výsadba nesmí být blíže než 6 m od stavebních prvků (výpust včetně potrubí, bezpečnostní přeliv, odběrný objekt k náhonu včetně potrubí).
- Výsadba může být provedena pouze na vzdušném svahu hráze a to jen při sklonu 1:2 nebo mírnějším, podél koruny pouze při její šířce min. 4 m.
- Výsadka nesmí být provedena na návodní straně hráze.

S pozdravem

Ing. Svatopluk M i k a

vedoucí odboru ochrany životního prostředí